



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00818/23

Серия **RU** № **0414134**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛАНЧА»,

место нахождения 141313, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД Г., УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.22/1, ОГРН 1035008372552, телефон +7 495 7819248, e-mail: kalancha@kalancha.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛАНЧА»,

место нахождения 141313, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД Г., УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.22/1, ОГРН 1035008372552, телефон +7 495 7819248, e-mail: kalancha@kalancha.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141305, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, СКОБЯНОЕ ШОССЕ, Д. 3

ПРОДУКЦИЯ Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических «ViZone» моделей:

МГПП-110-CO2-30-PX-ABCE-Y2-TY 4854-027-13393076-2012,
 МГПП-110-CO2-30-PX-ABCE-T2-TY 4854-027-13393076-2012,
 МГПП-11,5-CO2-3,1-PX-ABCE-Y2-TY 4854-027-13393076-2012,
 выпускаемые по ТУ 4854-027-13393076-2012 с изм. 1 «Модули газопорошкового пожаротушения МГПП-110-CO2-30-PX-ABCE-Y2, МГПП-110-CO2-30-PX-ABCE-T2, МГПП-11,5-CO2-3,1-PX-ABCE-Y2. Технические условия»
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0752ТР выдан 16.08.2023
 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01.
 Акт о результатах анализа состояния производства № 16516 от 17.01.2023
 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
 Эксперт-аудитор Тумаков Вадим Александрович.
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.2.2 - 5.2.5, 5.2.11, 5.2.18 - 5.2.20, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.26, 5.3, 5.6, 5.7). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 22.12.2022 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.08.2023 ПО 17.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Васильев Григорий Николаевич
(Ф.И.О.)

