



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00325/22

Серия **RU** № **0359014**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Каланча».
Место нахождения: 141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.
Адрес места осуществления деятельности: 141305, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д. 3. Номер государственной регистрации: 1035008372552.
Номер телефона: +7 (495) 781-92-48. Адрес электронной почты: kalancha@kalancha.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Каланча».
Место нахождения: 141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1.
Адрес места осуществления деятельности: 141305, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д. 3. Номер государственной регистрации: 1035008372552.
Номер телефона: +7 (495) 781-92-48. Адрес электронной почты: kalancha@kalancha.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Модули установок порошкового пожаротушения автоматических «BiZone» МПП(Н)-7,5-КД-1-3-У2-ТУ 4854-018-13393076-2008, выпускаемые по ТУ 4854-018-13393076-2008.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0255ЕАС от 26.05.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола сертификационных испытаний № 020-2022 от 31.01.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 - 5.5, 5.7, 5.10, 5.13 - 5.15, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.4, 10).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2022

ПО 14.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Ионенко Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)

